

Montering og eller demontering av vannmåler

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| Vannmåler danner gebyrgrunnlag for: | | | | |
| Vann og avløp: <input type="checkbox"/> | Avløp: <input type="checkbox"/> | Vann: <input type="checkbox"/> | | |
| Eiendoms- og abonnementsopplysninger | | | | |
| Gnr | Bnr. | Fnr. | Snr. | Hyttentr. |
| Adresse | | Postnr. | Poststed | |
| Abonnentens navn | | | | |
| Abb. adresse (dersom annet installasjonssted) | | Postnr. | Poststed | |
| Opplysninger om rørleggerfirma | | | | |
| Navn på foretak | | Organisasjonsnummer | | |
| Adresse | | Postnr. | Poststed | |
| Kontaktperson | | | Telefonnummer | |
| E-postadresse | | | | |
| Vannmåler montering | | | Vannmåler demontering | |
| Monteringsdato | | | Demonteringsdato | |
| Plomberingsdato | | | | |
| Målerstand ved montering | | | Målerstand ved demontering | |
| Målemummer ny måler | | | Målernummer gammel måler | |
| Ny målers dimensjon | | | Gammel målers dimensjon | |
| Antall siffer på måler før komma | | | Antall siffer på måler før komma | |
| Plassering av ny måler | | | Årsak til bytte av måler | |
| <input type="checkbox"/> Kjeller/Krypkjeller <input type="checkbox"/> Bod <input type="checkbox"/> Teknisk rom <input type="checkbox"/> Garasje <input type="checkbox"/> Kjøkken <input type="checkbox"/> I kum <input type="checkbox"/> Bad <input type="checkbox"/> Annet | | | <input type="checkbox"/> Frostskade <input type="checkbox"/> Annen skade <input type="checkbox"/> Måler teller ikke <input type="checkbox"/> Annet | |

- Rørleggerfirma som har fått utlevert kommunes plomberingstang, plikter å plombere vannmåler ved montering.
- Det er et krav at vannmåler skal monteres frostfritt
- Ihht, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, P – 2.4. skal det alltid monteres tilbakeslagsventil på inntaksledning før vannmåler

Signatur og stempel:

Utfylt vannmålerskjema sendes på e-post til: post.marker.kommune.no

eller pr. post til: Marker kommune, Teknikk og Samfunn, Postboks 114, 1871 Ørje www.marker.kommune.no

Særskilte krav

- Vannmåleren skal monteres jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp — tekniske bestemmelser, samt lokale særbestemmelser til abonnementsvilkårene.
- Eier/abonnenten overtar ansvar for drift og vedlikehold av evt. utstyr utlevert utenom måleren.
- Tilbakeslagsventil med minimum væskekategori 2 (NB! Dimensjoneres jf. NS-EN 1717 i hvert enkelt tilfelle) skal monteres etter innvendig hovedstengeventil og foran vannmåleren.
- Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne etter hovedkran før vannmåler og tilbakeslagsventilen.
- Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.
- Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.
- Målere skal fortrinnsvis ikke monteres i serie.
- Stengeventil skal monteres etter måleren og før første avstikker.
- For anlegg med flere vannmålere skal det utarbeides en detaljert prinsippskisse som viser hvordan målerne og annet utstyr er koblet og plassert i forhold til hverandre og det øvrige anlegget i bygget. Målernummer til den enkelte måler påføres skissen.